

## SCHEDA PER LA VERIFICA DELLE DOMANDE DI COSTRUZIONE

- Posteggi  
Norma SIA 500  
7.10 A2.2 9.7
- Numero di posteggi per andicappati insufficiente (1 ogni 50, + 1 per frazioni superiori)
- Rampe  
Norma SIA 500  
3.5 9.4
- La pendenza della rampa è superiore al 6%
- Percorsi e rampe con larghezza inferiore a cm 120
- Ingressi  
Norma SIA 500  
3.3 9.1 11.1
- Scalino all'ingresso
- Ingressi  
Norma SIA 500  
3.3 9.2 11.3
- Larghezza porta d'ingresso inferiore a cm 80
- Percorsi e corridoi  
Norma SIA 500  
3.1.2 9.1.2 11.2
- Presenza di scalini nei collegamenti orizzontali
- Percorsi e corridoi  
Norma SIA 500  
3.4 9.3
- Corridoi con una larghezza inferiore a cm 120
- Ascensori  
Norma SIA 500  
3.7 9.5
- Ascensore con dimensioni inferiori a cm 110x140
- Porta ascensore con larghezza inferiore a cm 80
- Sanitari  
Norma SIA 500  
7.2 10.2 11.4
- Dimensioni insufficienti del locale WC standard cm 165x180
- Altro:
- Insufficiente numero di servizi / Assenza di un wc accessibile nel nuovo blocco (1 ogni vano scale)
- Porte  
Norma SIA 500  
3.3 9.2 11.3
- Larghezza porte inferiore a cm 80
- Altro
-